

Zamawiający Gmina Czarnia na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843) informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FUK.271.30.2020 „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”

**W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

**Pytanie**

W Załączniku nr 3A1 -dokumentacja techniczna dla zadania 1 Modernizacja kotłowni olejowej na kotłownię opalaną pelletem w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni oraz w Załączniku nr 3A2 - dokumentacja techniczna dla zadania 2 Modernizacja kotłowni olejowej na kotłownię opalaną pelletem w Publicznej Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Zebrowskiego w Surowem w Opisach technicznych do projektów budowlanych autorstwa „JM PROJEKT” BIURO USŁUGOWO — PROJEKTOWE JOLANTA MALICKA wskazano na :

1. Zadanie Nr 1- wysokosprawny kocioł na pellet o mocy 285 kW wyposażony w palnik pobierający paliwo przez podajnik ślimakowy ze zbiornika na pellet 770L ze stali ocynkowanej. Kocioł z instalacją c.o. należy łączyć poprzez sprzęgło hydrauliczne. Projektuje się kocioł: EEI Pellet Kostrzewa lub równoważny - zgodny z wymogami emisyjności zanieczyszczeń zgodne z założeniami Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign).
2. Zadanie Nr 2 - wysokosprawny kocioł na pellet o mocy 100 kW wyposażony w palnik pobierający paliwo przez podajnik ślimakowy ze zbiornika na pellet 4701, ze stali ocynkowanej. Kocioł z instalacją c.o. należy łączyć poprzez sprzęgło hydrauliczne. Projektuje się kocioł: EEI Pellet Kostrzewa lub równoważny - zgodny z wymogami emisyjności zanieczyszczeń zgodne z założeniami Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign).

W SIWZ ( uwaga: w dokumencie brakuje strony nr 2) w rozdziale II pkt 5 potwierdzono, że należy kierować się zakresem mocy instalacji będącej przedmiotem zamówienia. W pkt 16 tego rozdziału SIWZ Zamawiający opisał „równoważność parametrów technicznych” przez którą rozumie: „odchylenie od standardów jakościowych, technicznych od zakładanego stanu jakościowego/technicznego danego produktu, z zastrzeżeniem możliwości uzyskania określonej funkcjonalności określonej w SIWZ i jej załącznikach oraz wskaźnikach realizacji celów oraz rezultatów projektu. ”.

Proszę o bezwzględne wykreślenie zapisu dotyczącego kotła EEI Pellet Kostrzewa stanowiącego oczywiste potwierdzenie tzw. równoważności pozornej. Tylko dla ewidentnego unaocznienia wskazać można na podaną moc kotła 285 kW pomimo całkowitej mocy 250 KW (w typoszeregu kotłów Kostrzewy mamy przez „przypadek” kocioł o tej właśnie mocy 285 kW), która jest w oczywisty sposób



nadmiarowa i niewłaściwa , niezależnie od „dobrej” nic 93,4% ). Wpisanie wprost do załącznika — np. „Część obliczeniowa Kotłownia Szkoła” zdania: „ Na podstawie dokonanych obliczeń oraz katalogu fabrycznego dobrano kocioł grzewczy z automatycznym zasypem paliwa firmy KOSTRZEWA typu: EEI Pellets O mocy: 285kW” nie pozostawia żadnych wątpliwości (wskazano nawet parametry LxSxH).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, iż dokonał korekty dokumentacji technicznej dot. zadania nr 1 oraz zadania nr 2.

W zadaniach wykreślono kocioł EEI Pellet Kostrzewa.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła o parametrach równych lub lepszych zawartych w dokumentacji projektowej.

Zamawiający wyjaśnia iż zastosowanie kotła 285 w Zadaniu 1 wynika nie tylko z zapotrzebowania budynków w energię cieplną (zapotrzebowanie energii cieplnej na potrzeby wyłącznie centralnego ogrzewania budynków 250kW), ale również wynika z zwiększonego zapotrzebowania związanego z przesyłem ciepła do budynków znajdujących się poza budynkiem kotłowni, tj. do Budynku Urzędu Gminy Czarnia oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni.

Zamawiający dopuszcza zamontowanie większego kotła, przy czym przedmiotowe urządzenie musi spełniać wymogi zgodne z wymogami emisyjności zanieczyszczeń zgodne z założeniami Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign).

Celem postępowania o udzielenie zamówienia „**Wymiana urządzeń grzewczych w ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia**” jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób optymalny, zachowując wszelkie zasady konkurencyjności oraz zachowując zgodność z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

**WOJT**  
mgr inż. Marck Piórkowski