GMINA CZARNIA
07-431 Czarnia
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

dot. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00041653/01 z dnia 2021-04-27

Zamawiający Gmina Czarnia na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019) informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia FUK.271.8.2021 „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Długiem na terenie gminy Czarnia" realizowanego w formie „Zaprojektuj i wybuduj".

Pytanie:

W dokumentacji PFU Zamawiający określił technologie pracy oczyszczalni ścieków jako: złoże obrotowe. Czy Zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych niż określona w PFU technologiach np. Osad czynny?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 maja 2021 r. (data wpływu do Urzędu 05.05.2021r.) Zamawiający informuje co następuje:

1. Określona w programie funkcjonalno-użytkowym technologia obrotowych złóż tarczowych jest technologią najbardziej odpowiadającą wymaganiom i specyfice obiektów, dla których ma zostać zastosowana.
2. Zamawiający uzna zastosowanie innej technologii, np. technologii osadu czynnego, za niezgodne z wymaganiami określonymi w SWZ. Zamawiający nie uzna innej technologii, np. technologii osadu czynnego, za równoważną technologii obrotowych złóż tarczowych określoną w programie funkcjonalno-użytkowym.

WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski